

Số: 6657 /SCT-QLCN

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 10 năm 2026

V/v ý kiến nhiệm vụ quy hoạch
phân khu KCN Gò Công

Kính gửi: Ban Quản lý khu Kinh tế

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại 1993/BQL-QHĐTXD ngày 28/9/2026 về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, địa phương về nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công;

Sau khi nghiên cứu nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về định hướng liên kết với Trung tâm logistics Gia Thuận

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, khu vực Gia Thuận thuộc vùng kinh tế biển, được định hướng phát triển dịch vụ cảng biển, hình thành Trung tâm logistics Gia Thuận.

Để bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ với định hướng Quy hoạch tỉnh, đề nghị cơ quan lập quy hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Gia Thuận nghiên cứu, làm rõ mối liên kết giữa Khu công nghiệp Gò Công với Trung tâm logistics Gia Thuận; trong đó, cần xem xét vai trò của khu dịch vụ logistics trong Khu công nghiệp Gò Công, phạm vi phục vụ, khả năng kết nối và sử dụng chung hạ tầng, dịch vụ với các đầu mối logistics bên ngoài khu công nghiệp, bảo đảm phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng, tránh đầu tư trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

2. Về rà soát vị trí Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVĐK) và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối

Hiện nay, trên địa bàn xã Gia Thuận có dự án Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVĐK) và đường dây 110kV đấu nối Trạm 110kV Soài Rạp. Vị trí trạm biến áp và hướng tuyến đường dây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Công văn số 6378/UBND-KTTC ngày 30/12/2020 về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV Soài Rạp và hướng tuyến đường dây đấu nối; đồng thời, thống nhất điều chỉnh cục bộ phương án tuyến tại Công văn số 2380/UBND-KT ngày 20/7/2026 về việc thống nhất thỏa thuận điều chỉnh cục bộ phương án tuyến dự án Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVĐK) và đường dây 110kV đấu nối Trạm 110kV Soài Rạp.

Đề nghị cơ quan lập quy hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát khu vực dự kiến lập quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công với vị trí Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVĐK) và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Trạm 110kV Soài Rạp đã được cấp có thẩm quyền thống nhất, đề xem xét, bố trí quy hoạch phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hành lang

bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và khả năng triển khai dự án theo quy định.

(Kèm theo Công văn số 6378/UBND-KTTC ngày 30/12/2020 và Công văn số 2380/UBND-KT ngày 20/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Về hiện trạng hệ thống cấp điện

Tại trang 13 của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch có nội dung: “Nguồn điện cấp cho khu vực lập quy hoạch được lấy từ trạm Gò Công 110/22kV - 2x40MVA”.

Đề nghị cơ quan lập quy hoạch kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin công suất Trạm biến áp Gò Công 110/22kV từ “**2x40MVA**” thành “**40+63MVA**” để bảo đảm phù hợp với hiện trạng hệ thống điện và thông tin về nguồn cấp điện khu vực.

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Gò Công, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế nghiên cứu, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- PQLNL, PQLTM;
- Lưu: VT, QLCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tào Tấn Tài